

Wąwolnica, 11.05.2012

Numer ogłoszenia 138302-2012

ZP.271.1.2012

Adresat(wszyscy nabywcy specyfikacji)

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego w m. Karmanowice gmina Wąwolnica (dz Nr 258/1)”, które wpłynęły do tut. Urzędu Gminy w dniu 09.05.2012r. oraz 10.05.2012r.

Zapytanie nr 1:

Zamawiający projektując boisko wielofunkcyjne w Karmanowicach założył, iż rozgrywane będą na nim dyscypliny: piłka ręczna, koszykówka oraz siatkówka, a więc dyscypliny w których dużą rolę odgrywa twardość podłoża, ze względu na fakt, iż dyscypliny te polegają na częstym odbijaniu piłki. Z uwagi na to zastosowanie trawy o wysokości włókna 25mm jest rozwiązaniem nieadekwatnym do potrzeb Zamawiającego. Do tych dyscyplin stosuje się nawierzchnie o wysokości włókna 12-15mm. Dodatkowo Zamawiający wymaga trawy syntetycznej o włóknie polipropylenowym, co jest przy obecnych trendach rzadkością bowiem odchodzi się od włókien polipropylenowych fibrylowanych na rzecz włókien monofilowych polipropylenowych ze względu na ich trwałość i lepsze właściwości. Dlatego wnosimy o zmianę wymaganych parametrów syntetycznych i określenie ich na poziomie:

- włókno monofilowe, polietylenowe;
- wysokość włókna – 12 mm;
- szerokość przesyć – 5/32”;
- grubość włókna – min 150 mikronów;
- dtex – min 7000;
- liczba pęczków – min 55 000/m²;
- liczba włókien – min 550 000/m²;
- waga włókna – min 1 200 gr/m²;
- waga całkowita nawierzchni – min 2 450 gr/m².

Jednocześnie wnoszę o zmianę wymaganych dokumentów, które trzeba załączyć do oferty (ze względu na fakt, iż nawierzchnie syntetyczne nie są materiałem budowlanym i ITB nie jest laboratorium uprawnionym do badania nawierzchni syntetycznych) i skorygowanie wymaganych dokumentów do:

Wymagane dokumenty:

- karta techniczna;
- autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- atest PZH;
- badanie specjalistycznego laboratorium sportowego (np. Labosport) potwierdzające wymagane parametry;
- próbka nawierzchni z oryginalną metryką producenta.

Zapytanie Nr 2:

Czy Zamawiający w podmiotowym zadaniu dopuści do zastosowania nawierzchnię z trawy syntetycznej włoskiego producenta o wysokości całkowitej 22mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów oraz wymaganych dokumentach.

Pragniemy nadmienić, iż proponowana zmiana nie będzie miała żadnego wpływu na walory jakościowe oraz użytkowanie wyżej wymienionej nawierzchni.

Zapytanie Nr 3:

Zamawiający bardzo rygorystycznie określa parametry jakie ma spełniać nawierzchnia z trawy syntetycznej co uniemożliwia zaoferowanie oferentom nawierzchni równoważnych, jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

- skład chemiczny włókna: polipropylen gr 60 mikronów
- wysokość włókna: 20 mm
- dtex: 6600
- ciężar włókna 750gr/m²
- gęstość na 1 m² – 22 700
- grubość 5/16

Podkład: 100% polipropylen, ciężar 160 gr/m², ciężar pokrycia 950gr/m²,

Oferowana nawierzchnia posiada rekomendację techniczną ITB, atest higieniczny PZH, autoryzację producenta. Została przez Nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń co do jakości nawierzchni.

Lub

Wysokość: 20 mm

Struktura: tkana

Gęstość: 45 400 włókien /m²

Ciężar całkowity: 1860 gr/m

Przepuszczalność wody: 360 l/h

Grubość (mikron): 60

Ciężar 6600 dtex

Kolor: zielony, ceglany

Rodzaj: proste, fibrylowane, odporne na UV

Charakterystyka podkładu:

I skład 100% polipropylen
II ciężar 160 gr/m²
II skład lateks
II ciężar 950 gr/m²

Oferowana nawierzchnia posiada wyższe (lepsze) parametry niż wymaga Zamawiający, wprowadzenie ograniczenia w niektórych pozycjach przez Zamawiającego ($\pm 10\%$, $\pm 5\%$) ogranicza możliwość zaoferowania lepszych nawierzchni sztucznych o wyższych parametrach. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o ww. parametrach.

Odpowiedź Zamawiającego na wszystkie 3 zapytania:

Ze względu na fakt, iż przedmiotowy projekt został opracowany w 2008 roku Zamawiający zmienia parametry trawy syntetycznej użytej w projekcie na:

- 1) Trawę syntetyczną o typie włókna monofilowy, polietylenowe. Wysokość włókna 15mm, szerokość przesyć 5/32", grubość włókna min 150 mikronów, dtex min. 7 000, liczba pęczków min 55 000/m², liczba włókien min 550 000/m², waga włókna min 1 200 g/m², waga całkowita nawierzchni min 2 450 gr/m².
- 2) Trawę syntetyczną z parametrami tożsamymi jak w projekcie o wysokości włókna 15mm.
- 3) Powyższe może posiadać alternatywnie również (ponad wymienione w specyfikacji) następujące dokumenty: karta techniczna, autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej wraz z potwierdzeniem gwarancji, atest PZH, badanie specjalistycznego laboratorium sportowego (np. Labosport) potwierdzające wymagane parametry. Należy dołączyć również próbkę nawierzchni z oryginalną metryką producenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.


WÓJT
GMINY WAWOLNICA
Rafał Plewiński